尾三衛生組合　一般廃棄物処理施設維持管理の状況（令和5年度）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成22年5月19日法律第34号）による改正後の同法第8条の3第2項（平成23年4月1日施行）の規定により、廃棄物処理施設の維持管理状況を下記のとおり公表します。

インターネットでの公表が困難な連続測定記録については、組合事務所で閲覧できます。

尾三衛生組合　業務課
更新日：令和6年3月25日
公表期間：令和9年3月31日

1　焼却施設（施行規則第4条の5の2第1号）

施 設 名：尾三衛生組合　東郷美化センター

施設住所：愛知郡東郷町大字諸輪字百々51-23

イ　処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量　（単位：ｔ）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	種類
１号炉	1811.24	1791.96	2850.74	2971.88	1619.93	401.45	2738.19	2744.09	2534.96	1745.31	824.53		可燃ごみ
２号炉	2694.36	2732.13	947.33	2141.34	1827.95	2963.45	2134.11	233.64	2508.07	2475.23	1838.26		可燃ごみ
計	4505.60	4524.09	3798.07	5113.22	3447.88	3364.90	4872.30	2977.73	5043.03	4220.54	2662.79		

ロ　燃焼中の燃焼ガスの温度、集塵器に流入する燃焼ガスの温度及び煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

結果年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
燃焼ガスの温度(℃)	925.0	925.0	914.0	915.0	921.0	920.0	914.0	912.0	910.0	912.0	912.0		800℃以上
集塵器流入温度(℃)	195.0	195.0	195.0	194.0	195.0	194.0	195.0	195.0	195.0	195.0	195.0		概ね200℃以下
一酸化炭素濃度(ppm)	23.0	19.0	18.0	19.0	9.0	16.0	13.0	17.0	14.0	14.0	22.0		100ppm以下
測定した号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	2号炉	1号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉		

【測定位置】　燃焼中の燃焼ガスの温度：焼却炉室出口、集塵器に流入するガスの温度：集塵器入口、一酸化炭素の濃度：誘引通風機出口

※温度・濃度の値については、排ガス測定日の平均値

※連続測定を記録したものは組合事務所で閲覧できます。

ハ　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行なった日

除去をした場所	1号炉 排ガス設備	2号炉 排ガス設備	1号炉 排ガス設備	2号炉 排ガス設備	1号炉 排ガス設備	1号炉 排ガス設備								備考
除去年月日	4月22日	6月13日	8月25日	11月4日	12月28日	1月5日								
除去をした場所														備考
除去年月日														

ニ　排ガスの測定に関する結果等

【１号炉】

測定ガスを採取した位置	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口								国基準値
測定ガスを採取した年月日	5月23日	6月8日	7月19日	10月20日	11月28日	1月17日								
測定結果を得られた年月日	6月29日	6月30日	8月21日	11月24日	12月26日	2月22日								
ばいじん　g/m³N	＜ 0.004	－	＜ 0.003	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004								0.08
硫黄酸化物　m³N/h	0.25	－	0.35	0.18	0.17	0.16								K値規制
窒素酸化物　v/vppm	81.0	－	80.0	74.0	81.0	56.0								250
塩化水素　mg/m³N	16.0	－	35.0	31.0	19.0	35.0								700
ダイオキシン類　ng-TEQ/m³	－	0.0079	－	－	－	－								1
全水銀　μg/m³N	－	－	0.75	1.1	－	0.75								50

【２号炉】

測定ガスを採取した位置	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口	煙突側定口							国基準値
測定ガスを採取した年月日	4月14日	6月2日	6月9日	8月18日	9月27日	12月13日	2月2日							
測定結果を得られた年月日	5月15日	7月5日	6月30日	9月15日	10月31日	1月17日	3月8日							
ばいじん　g/m³N	＜ 0.004	＜ 0.004	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004							0.08
硫黄酸化物　m³N/h	0.14	0.14	－	0.6	0.29	0.096	0.24							K値規制
窒素酸化物　v/vppm	96.0	83.0	－	84.0	78.0	80.0	71.0							250
塩化水素　mg/m³N	26.0	12.0	－	98.0	35.0	＜ 2	18.0							700
ダイオキシン類　ng-TEQ/m³	－	－	0.037	－	－	－	－							1
全水銀　μg/m³N	－	1.1	－	－	0.44	1.5	－							50

2　最終処分場（施行規則第4条の5の2第4号）

①施 設 名：折戸最終処分場

施設住所：日進市折戸町定納

イ　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

埋立が完了しているため該当なし

ロ　最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検(擁壁等)

埋立が完了しているため該当なし

ハ　最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検（遮水工）

埋立が完了しているため該当なし

ニ　水質の測定に関する結果等

【放流水】（最終処分基準省令第1条第2項第14号ハ並びに維持管理基準省令第1条第3号ロ）

採取年月日		4月20日	5月11日	6月8日	7月6日	7月13日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日		基準値
結果年月日		5月15日	5月25日	6月22日	7月19日	8月3日	9月1日	9月21日	11月1日	11月21日	12月21日	1月24日	3月5日		
水素イオン濃度（pH）	(pH)	7.4	7.3	7.4	7.6		7.5	7.6	7.6	7.2	7.4	7.1	7.9		5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/1)	13.0	9.3	7.7	6.9		9.6	5.1	5.6	3.9	6.6	5.3	3.4		60
化学的酸素要求量（COD）	(mg/1)	13.0	10.0	9.1	10.0		8.4	8.9	8.3	11.0	8.9	8.8	6.3		90
浮遊物質量（SS）	(mg/1)	3.0	2.0	4.0	2.0		1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	＜1		60
大腸菌群数	(個/ml)	0.0	2.0	0.0	0.0		0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3000
窒素含有量	(mg/1)	15.0	17.0	10.0	11.0		10.0	13.0	13.0	11.0	11.0	10.0	9.3		120
（日間平均）	(mg/1)	(14.0)	(13.0)	(8.4)	(10.0)		(9.2)	(11.0)	(9.6)	(10.0)	(9.9)	(9.0)	(7.8)		(60)
燐含有量	(mg/1)	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05		＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05		16
（日間平均）	(mg/1)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)		(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)		(8)
アルキル水銀化合物	(mg/1)						不検出						不検出		検出されないこと
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.005
カドミウム及びその化合物	(mg/1)						＜0.003						＜0.003		0.03
鉛及びその化合物	(mg/1)						＜0.005						＜0.005		0.1
有機燐化合物	(mg/1)						＜0.1						＜0.1		1
六価クロム化合物	(mg/1)						＜0.02						＜0.02		0.5
砒素及びその化合物	(mg/1)						＜0.005						＜0.005		0.1
シアン化合物	(mg/1)						＜0.05						＜0.05		1
ポリ塩化ビフェニル	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.003
トリクロロエチレン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
テトラクロロエチレン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
ジクロロメタン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.2
四塩化炭素	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.02
1,2－ジクロロエタン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.04
1,1－ジクロロエチレン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		1
シス-1,2－ジクロロエチレン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.4
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		3
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.06
1,3－ジクロロプロペン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.02
チウラム	(mg/1)						＜0.006						＜0.006		0.06
シマジン	(mg/1)						＜0.003						＜0.003		0.03
チオベンカルブ	(mg/1)						＜0.0006						＜0.0006		0.2
ベンゼン	(mg/1)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
セレン及びその化合物	(mg/1)						＜0.001						＜0.001		0.1
1,4－ジオキサン	(mg/1)						＜0.005						＜0.005		0.5
ほう素及びその化合物	(mg/1)						0.28						0.19		50
ふっ素及びその化合物	(mg/1)						0.13						0.13		15
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/1)						2.6						1.7		200
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類)	(mg/1)						＜1						＜1		5
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油脂類)	(mg/1)						＜1						＜1		30
フェノール類含有量	(mg/1)						＜0.5						＜0.5		5
銅含有量	(mg/1)						＜0.02						＜0.02		3
亜鉛含有量	(mg/1)						0.02						0.02		2
溶解性鉄含有量	(mg/1)						0.76						1.0		10
溶解性マンガン含有量	(mg/1)						0.04						0.05		10
クロム含有量	(mg/1)						＜0.02						＜0.02		2
ダイオキシン類	pg-teq/1					0.000068									10

【地下水】（最終処分基準省令第1条第2項第10号並びに維持管理基準省令第1条第1号）

		1号井戸	2号井戸	1号井戸	2号井戸	1号井戸	2号井戸								基準値
採取年月日		7月13日	7月13日	8月3日	8月3日	2月8日	2月8日								
結果年月日		8月3日	8月3日	9月1日	9月1日	3月5日	3月5日								
アルキル水銀	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.0005
カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003								0.003
鉛	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
六価クロム	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								0.02
砒素	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
全シアン	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.02
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
1,2－ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004								0.004
1,1－ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.1
1,2－ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.04
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								1
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.006
1,3－ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006								0.006
シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003								0.003
チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006								0.02
ベンゼン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
セレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
1,4－ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								0.05
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
ダイオキシン類	pg-teq/l	0.015	0.015												1

ホ　最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による事項（地下水、ダイオキシン類等検査結果に対する措置）

測 定 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置の有無	測定なし	測定なし	測定なし	措置なし	措置なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	措置なし	

ヘ　最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検（調整槽）

点 検 日	4月28日	5月31日	6月28日	7月26日	8月29日	9月26日	10月25日	11月28日	12月27日	1月31日	2月28日	
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

ト　最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検（浸出液処理設備）

点 検 日	4月28日	5月31日	6月28日	7月26日	8月29日	9月26日	10月25日	11月28日	12月27日	1月31日	2月28日	
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※　点検結果凡例　　○：異常なし　×：異常あり

チ　最終処分基準省令第1条第2項第14の2号の規定による点検（防凍）
該当なし

②施 設 名：三本木最終処分場
施設住所：日進市三本木町

イ　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量
休止中のため該当なし

ロ　最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検(擁壁等)

点 検 日	4月28日	5月26日	6月28日	7月26日	8月30日	9月25日	10月26日	11月29日	12月25日	1月29日	2月27日	
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※　点検結果凡例　　○：異常なし　×：異常あり

ハ　最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検（遮水工）

点 検 日	4月28日	5月26日	6月28日	7月26日	8月30日	9月25日	10月26日	11月29日	12月25日	1月29日	2月27日	
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
措置の内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※　点検結果凡例　　○：異常なし　×：異常あり

ニ　水質の測定に関する結果等

【放流水】

採取年月日		4月20日	5月11日	6月8日	7月6日	7月13日	8月3日	9月7日	10月5日	11月9日	12月7日	1月11日	2月8日		基準値
結果年月日		5月15日	5月25日	6月22日	7月19日	8月3日	9月1日	9月21日	11月1日	11月21日	12月21日	1月24日	3月5日		
水素イオン濃度	(pH)	8.2	8.2	8.3	8.3		8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2		5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	(mg/l)	2.5	1.8	3.1	2.9		2.1	1.8	1.2	0.9	2.5	1.4	0.8		60
化学的酸素要求量（COD）	(mg/l)	2.8	2.8	3.9	3.5		2.2	3.1	3.7	2.9	3.1	2.0	2.3		90
浮遊物質量	(mg/l)	2	1	1	＜1		＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1		60
大腸菌群数	(個/ml)	4.0	4.0	4.0	9.0		8.0	36.0	24.0	0.0	0.0	0.0	2		3000
窒素含有量		1.8	2.2	2.0	1.6		1.2	1.3	1.5	0.9	1.0	0.9	0.8		120
（日間平均）	(mg/l)	(1.7)	(2.2)	(2.0)	(1.6)		(1.2)	(1.2)	(1.3)	(0.9)	(1.0)	(0.8)	(0.8)		(60)
燐含有量		＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05		＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05		16
（日間平均）	(mg/l)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)		(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)	(＜0.05)		(8)
アルキル水銀化合物	(mg/l)						不検出						不検出		検出されないこと
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.005
カドミウム及びその化合物	(mg/l)						＜0.003						＜0.003		0.03
鉛及びその化合物	(mg/l)						＜0.005						＜0.005		0.1
有機燐化合物	(mg/l)						＜0.1						＜0.1		1
六価クロム化合物	(mg/l)						＜0.02						＜0.02		0.5
砒素及びその化合物	(mg/l)						＜0.005						＜0.005		0.1
シアン化合物	(mg/l)						＜0.05						＜0.05		1
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.003
トリクロロエチレン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
テトラクロロエチレン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
ジクロロメタン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.2
四塩化炭素	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.02
1,2－ジクロロエタン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.04
1,1－ジクロロエチレン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		1
シス-1,2－ジクロロエチレン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.4
1,1,1－トリクロロエタン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		3
1,1,2－トリクロロエタン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.06
1,3－ジクロロプロペン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.02
チウラム	(mg/l)						＜0.006						＜0.006		0.06
シマジン	(mg/l)						＜0.003						＜0.003		0.03
チオベンカルブ	(mg/l)						＜0.0006						＜0.0006		0.2
ベンゼン	(mg/l)						＜0.0005						＜0.0005		0.1
セレン及びその化合物	(mg/l)						＜0.001						＜0.001		0.1
1,4－ジオキサン	(mg/l)						＜0.005						＜0.005		0.5
ほう素及びその化合物	(mg/l)						0.46						0.31		50
ふっ素及びその化合物	(mg/l)						＜0.08						＜0.08		15
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	(mg/l)						1						0.7		200
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(鉱油類)	(mg/l)						＜1						＜1		5
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量(動植物油脂類)	(mg/l)						＜1						＜1		30
フェノール類含有量	(mg/l)						＜0.5						＜0.5		5
銅含有量	(mg/l)						＜0.02						＜0.02		3
亜鉛含有量	(mg/l)						0.1						0.08		2
溶解性鉄含有量	(mg/l)						0.04						0.03		10
溶解性マンガン含有量	(mg/l)						0.09						0.02		10
クロム含有量	(mg/l)						＜0.02						＜0.02		2
ダイオキシン類	pg-teq/l					1.5									10

【地下水】

		1号井戸	2号井戸	1号井戸	2号井戸	1号井戸	2号井戸								基準値
採取年月日		7月13日	7月13日	8月3日	8月3日	2月8日	2月8日								
結果年月日		8月3日	8月3日	9月1日	9月1日	3月5日	3月5日								
アルキル水銀	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
総水銀	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.0005
カドミウム	(mg/l)			< 0.0003	0.0006	< 0.0003	0.0006								0.003
鉛	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
六価クロム	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								0.02
砒素	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
全シアン	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)			不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
トリクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
テトラクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
ジクロロメタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.02
四塩化炭素	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
1,2−ジクロロエタン	(mg/l)			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004								0.004
1,1−ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.1
1,2−ジクロロエチレン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.04
1,1,1−トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								1
1,1,2−トリクロロエタン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.006
1,3−ジクロロプロペン	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
チウラム	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006								0.006
シマジン	(mg/l)			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003								0.003
チオベンカルブ	(mg/l)			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006								0.02
ベンゼン	(mg/l)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005								0.01
セレン	(mg/l)			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								0.01
1,4−ジオキサン	(mg/l)			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								0.05
塩化ビニルモノマー（クロロエチレン）	(mg/l)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002								0.002
ダイオキシン類	pg-teq/l	0.015	0.052												1

ホ　最終処分基準省令第1条第2項第11号及び維持管理基準省令第1条第2号の規定による事項（地下水、ダイオキシン類等検査結果に対する措置）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
措置の有無	測定なし	測定なし	測定なし	措置なし	措置なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	措置なし	

へ　最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検（調整槽）
該当なし

ト　最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検（浸出液処理設備）

点 検 日	4月28日	5月26日	6月28日	7月26日	8月30日	9月25日	10月26日	11月29日	12月25日	1月29日	2月27日	
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
措置の内容	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	

※　点検結果凡例　　○：異常なし　×：異常あり

チ　最終処分基準省令第1条第2項第14号2の規定による点検（防凍）
該当なし