

令和7年1月28日

尾三衛生組合 3号井戸地下水の測定結果について

本組合は、令和3年12月3日の自主検査で、環境基準を超える水銀が検出されて以降、地下水について経過観察を行っています。

令和4年度は毎月測定を行いましたが、基準値を超える水銀の検出が不規則であり、発生原因が自然由来と解されることから、令和5年度より、基準値超過前と同様年1回の測定としています。

つきましては、測定結果を下記のとおり公表します。

- 1 測定場所
尾三衛生組合敷地内3号井戸
- 2 測定項目
総水銀
- 3 測定結果
別表のとおり（基準値超過）

【問い合わせ先】

尾三衛生組合 施設課

電 話 0561-38-2226

別表

測定日	測定結果
令和3年12月 3日	0.0010mg/L
令和3年12月23日	0.0011mg/L
令和4年 1月 6日	0.0005mg/L未満
令和4年 2月28日	0.0006mg/L
令和4年 3月16日	0.0013mg/L
令和4年 4月18日	0.0005mg/L未満
令和4年 5月23日	0.0013mg/L
令和4年 6月16日	0.0018mg/L
令和4年 7月15日	0.0016mg/L
令和4年 8月12日	0.0023mg/L
令和4年 9月 6日	0.0005mg/L未満
令和4年10月13日	0.0005mg/L未満
令和4年11月29日	0.0011mg/L
令和4年12月 5日	0.0027mg/L
令和4年12月 6日	0.0023mg/L
令和5年 1月24日	0.0029mg/L
令和5年 2月 3日	0.0022mg/L
令和5年 3月 9日	0.0005mg/L未満
令和5年12月12日	0.0049mg/L
令和6年12月12日	0.0048mg/L

- ・環境基準の値 0.0005mg/L 以下
- ・一般的に毒性が強いとされているアルキル水銀は検出されていません。